

Notatark

Sagsnr. 01.02.00-P16-2-22

Sagsbehandler

Camilla Brink Harck

25.5.2023

Notat over høringsvar fra supplerende høring om afgrænsning af miljøredegørelse i forbindelse med planlægning for et solcelleanlæg ved Stourup**Nr.: 1****Myndighed:** VejleMuseerne**Høringssvar:**

Vejlemuseerne har allerede lavet udtalelse til selve projektarealet vedr. fortidsminder. Museet har følgende tilføjelse vedrørende tracé for nettilslutning:

På eller nær ved arealudlægget til kabelanlæg er på forhånd kendskab til 3 registrerede fortidsminder, i form af en jernalderboplads, en formodet oldtidsvej samt en mulig gravplads fra ældre jernalder. Vejlemuseerne må derfor kraftigt anbefale at der forud for jordarbejde foretages en arkæologisk forundersøgelse.

Nr.: 2**Myndighed:** Sydøstjyllands Politi**Høringssvar:**

Under henvisning til nedenstående e-mail af 1. maj 2023 kan det oplyses, at Sydøstjyllands Politi ikke har supplerende bemærkninger. Der henvises til Sydøstjyllands Politis svar af 20. marts 2023, der genfremsendes.

Høringen er hos Sydøstjyllands Politi oprettet under j.nr. 3700-10162-00068-23.

Sydøstjyllands Politis svar af 20. marts 2023:

Fra Sydøstjyllands Politi - høring om afgrænsning af miljøredegørelse i forbindelse med planlægning for et solcelleanlæg ved Stourup.

Sydøstjyllands Politi bemærker, at der lægges op til et anlæg, der er anti-refleksionsbehandlet med deraf følgende lav grad af refleksion. Sydøstjyllands Politi kan tilslutte sig dette af hensyn til den forbigående trafik.

Sydøstjyllands Politi har endvidere noteret sig den landskabelige afgrænsning af anlægget samt de angivne sikkerhedsforanstaltninger omkring anlægget. Sydøstjyllands Politi bemærker endvidere, at det er forventningen, at trafikpåvirkningen i etableringsfasen vil have en begrænset indvirkning på områdets generelle trafikafvikling. Sydøstjyllands Politi bemærker dog, jf. afgrænsningsnotatets side 18, at Hedensted Kommune ikke kan udelukke, at anlæggets placering vil have ændringer for områdets generelle trafikale forhold i driftsfasen. Sydøstjyllands Politi indgår gerne i dialog herom på rette stadie i projektet.

Det bemærkes i øvrigt, at der ikke ses risikovirkninger i eller nær området, ligesom Sydøstjyllands Politi ikke har kendskab til anden virksomhed af miljøfarlig eller sikkerhedsbelastende art i området.

Nr.: 3

Myndighed: Hedensted Kommune - Drikkevand

Høringssvar:

Der er i afgrænsningsnotatet beskrevet følgende:

| | | | projektet |
|--|--|--|-----------|
| | grundvandet. Solcellerne indeholder ikke væsker. Solcellernes antirefleksbelægning består af et fastbrændt lag, der ikke kan regne af. Solcellerne rengøres af nedbør og med rent vand, og medfører således ikke en væsentlig påvirkning af grund- og overfladevand. | | |
| | Stepup-transformeren, der indeholder olie, etableres i opsamlingsbakke, der opsamler olie i tilfælde af læk eller spild. | | |
| | Overfladevand nedsives på terræn | | |

Førend vi ved, hvad solcellerne er lavet af, kan vi ikke konkludere, at de ikke udgør en risiko for grundvand, jord og overfladevand. Mange solceller indeholder PFAS. Det blev også nævnt på opstartsmødet. Det skal indskrives i afgrænsningsnotatet, så det kan vurderes nærmere.