



13.03.18-P19-4-22

34. Betinget godkendelse af varmeprojekt samt udsendelse af projektforslag i høring

Beslutningstema

Udvalget for Vækst og Klima skal tage stilling til følgende:
om forvaltningen må udstede en betinget godkendelse, sådan at Hornsyld Klimavarme kan søge midler fra Fjernvarmepuljen så hurtigt som muligt
om varmeprojektforslaget vedrørende fjernvarmeforsyning af Bråskov og udvidelse af varmepumpekapacitet må sendes i høring
om forvaltningen efter endt høring må udstede en endelig godkendelse, såfremt der ikke er indgået bemærkninger i høringsperioden

Økonomi

Det er uvist, om der vil blive søgt om en kommunegaranti.

Historik

Byrådet har den 29. august 2018 bemyndiget Udvalget for Teknik til at træffe beslutning på dette område. Efterfølgende har Byrådet besluttet, at forvaltningen kan sende projektforslag i høring, såfremt de ikke strider imod kommunens overordnede målsætning eller er af væsentlig principiel karakter.

Udvalget for Teknik har på sit møde den 3. marts 2020 besluttet, at projektforslag skal forelægges udvalget, inden de sendes i høring.

Udvalget for Teknik har på sit møde den 12. januar 2021 godkendt forslag om fjernvarmeforsyning af Hornsyld by med overskudsvarme fra virksomheden Triple A.

Fire lignende sager har tidligere været behandlet efter samme skabelon, efter at området overgik til Udvalget for Vækst og Klima.

Sagsfremstilling

Hornsyld Klimavarme har med det indsendte projektforslag (bilag 1) ansøgt kommunen om lov til at levere fjernvarme til en række huse i Bråskov. Der er tale om 57 boliger samt en enkelt virksomhed (bilag 2). Området er i dag udlagt til at være naturgasforsynet.

Udover konvertering af naturgasområdet har Hornsyld Klimavarme med projektforslaget også ansøgt om en udvidelse af kapaciteten for den luft-vand-varmepumpe, som blev godkendt af Hedensted Kommune den 11. februar 2021, men som endnu ikke er idriftsat. Varmepumpen planlægges opsat på Hornsyld Industrivej 11, og vil med den planlagte udvidelse på 0,5 MW komme op på en samlet størrelse på 2,5 MW. Varmepumpen skal bruges til at udnytte overskudsvarme fra virksomheden Triple A. Med vedtagelsen af dette projekt og projektet som blev godkendt den 11. februar 2021, vil hele Hornsyld og Bråskov få adgang til fjernvarme.

Projektet indeholder tre hovedelementer:



- Udvidelse af Hornsyld Klimavarmes forsyningsområde til at omfatte Bråskov
- Etablering af ledningsanlæg i udvidelsesområdet.
- Udvidelse af varmepumpekapacitet hos Hornsyld Klimavarme

Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Det vil i den aktuelle sag være naturgasselskabet Evida og elnetselskabet Konstant.

Projektets godkendelse er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål om, at varmekærkerne skal udbygge deres forsyningsområder, hvor det giver mening.

Projektet udviser samtidig en positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi. Over en 20 års periode vil der være en forventet reduktion på 3398 ton CO₂ ækvivalenter.

Hornsyld Klimavarme søger betinget godkendelse med henblik på ansøgning om støtte fra Fjernvarmepuljen. Udvalget bedes tage stilling til det indsendte projektforslag og beslutte, om forvaltningen må udstede en betinget godkendelse til Hornsyld Klimavarme, sådan at Hornsyld Klimavarme hurtigt kan søge midler fra Fjernvarmepuljen. Udvalget bedes også tage stilling til, om forvaltningen samtidigt hermed må udsende projektforslaget i høring, og senere udstede en endelig godkendelse, såfremt der ikke er indgået bemærkninger i høringsperioden. Forvaltningen vil orientere udvalget, såfremt forvaltningen godkender projektforslaget.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger og berørte parter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning: LBK nr. 1215 af 14. august 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg: Bek. 1794 af 2. december 2020 §§ 3 og 6.

Forvaltningen indstiller,

- at** udvalget beslutter, at forvaltningen må udstede en betinget godkendelse
- at** udvalget beslutter, at sende projektforslaget i høring
- at** udvalget beslutter, at forvaltningen kan godkende projektforslaget endeligt efter endt høring, såfremt der ikke er kommet bemærkninger

Beslutning

Udvalget for Vækst & Klima beslutter følgende;

- at forvaltningen må udstede en betinget godkendelse
- at sende projektforslaget i høring
- at forvaltningen kan godkende projektforslaget endeligt efter endt høring, såfremt der ikke er kommet bemærkninger

Fraværende: Hans Kristian Skibby



Bilag

- Bilag 1 - Projektforslag
- Bilag 2 - Oversigtskort