

Uldum Varmeværk
Industrisvinget 9
7171 Uldum

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Ida Weber Jørgensen
D: +4579755671
M: +4520235916
Mail:
Ida.Jorgensen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.03.18-P19-12-22

29.09.2022

Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Sønderløkke og Dorteasminde

Hedensted Kommune har d. 19. september 2022 modtaget vedlagte projektforslag fra Uldum Varmeværk om forsyning af Sønderløkke og Dorteasminde i Uldum med fjernvarme.

Forslaget godkendes hermed.

Baggrund for godkendelsen

Der ansøges om:

- Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme.
- Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet.

Den nærmere afgrænsning af projektområdet fremgår af projektforslaget.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til § 16 i Projektbekendtgørelsen¹.

Indkomne høringssvar

Evida har i deres høringssvar angivet at de ikke har bemærkninger.

Vurdering og godkendelse

Hedensted Kommune har påset, at projektforslaget er tilstrækkeligt oplyst jf. Projektbekendtgørelsens § 19, samt at relevante parter har haft mulighed for at fremsende bemærkninger til projektforslaget jf. Projektbekendtgørelsens § 18.

Det er kommunens vurdering, at projektforslaget opfylder gældende krav til eftervisning af positiv samfundsøkonomi. Dertil kommer, at både bruger- og selskabsøkonomien er positiv for projektet. Endelig vurderer Hedensted Kommune, at projektet er med til at

¹ Bek. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, samt senere ændring

understøtte Hedensted Kommunes klimamål og reducere afhængigheden af fossile brændsler.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 4, stk. 1 i Varmeforsyningsloven² at kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.

Med hjemmel i Varmeforsyningslovens § 5 er der udstedt en Projektbekendtgørelse.

Det fremgår af § 6 i Projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i kapitel 3 i forbindelse med projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i overensstemmelse med § 1 i Varmeforsyningsloven og § 19 i Projektbekendtgørelsen.

Udvalget for Vækst og Klima har besluttet, at administrationen kan godkende projektet efter endt høring under hensyn til de bemærkninger, som Hedensted kommune modtager i forbindelse med høringen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i medfør af § 24 i Projektbekendtgørelsen påklages til Energiklagenævnet inden for fire uger fra dags dato. Klagen skal være modtaget af Energiklagenævnet inden udløbet af klagefristen. Fristen udløber på samme ugedag, som afgørelsen er kommet frem til klageren.

Klagen skal være skriftlig med angivelse af de synspunkter, som klagen vedrører. Klagen kan sendes pr. post til Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg eller pr. e-mail til: ekn@naevneneshus.dk

Hvis Nævnets afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden for seks måneder, fra du har modtaget afgørelsen fra Energiklagenævnet. Læs mere om reglerne for klageadgang på: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/>

Med venlig hilsen

Ida Weber Jørgensen
Miljøplanlægger

² Lov om varmforsyning, nr. 2068 af 16. november 2021