



13.03.01-P19-1-21

129. Projektforslag - Etablering af elkedel hos Hedensted Fjernvarme

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om varmeprosjektforslag vedrørende opsætning af en elkedel hos Hedensted Fjernvarme, skal sendes i høring.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Historik

Byrådet har den 29. august 2018 bemyndiget udvalget til at træffe beslutning på dette område. Efterfølgende har Byrådet besluttet, at administrationen kan sende projektforslag i høring, såfremt de ikke strider imod kommunens overordnede målsætning eller er af væsentlig principiel karakter.

Udvalget har på sit møde den 3. marts 2020 besluttet, at projektforslag skal forelægges udvalget inden de sendes i høring.

Sagsfremstilling

Hedensted Fjernvarme har ansøgt kommunen om etablering af en maksimalt 15 MW stor elkedel som spids/reservelast samt afmontering af fjernvarmeværkets tre ældste naturgasmotorer. Kedlen etableres på Løsningvej 26, der hvor motorerne står i dag. Der ansøges således om:

- - Etablering af en op til 15 MW Elkedel til spids- og reservelast samt op og nedregulering på elmarkedet.
 - Demontering af motor 2, 3 og 4.

Projektforslaget er vedhæftet som bilag 1.

Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. er projektejer og anlægsvært for projektet

Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Det vil i den aktuelle sag være Evida (gas) og Energinet.dk. (strøm).

Projektet er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål om, at varmeværkerne skal omstille til en mindre CO₂ belastende produktion. Projektet udviser samtidig en positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi. På baggrund af de samfundsøkonomiske



konsekvensberegninger i projektforslaget er der fundet et samfundsøkonomisk overskud på 4,62 mio. kr. over en betragtningsperiode på 20 år. Desuden er det beregnet, at projektet giver en CO₂ besparelse på 28% i den samme periode, svarende til cirka 600 tons per år.

Byrådet har på sit møde den 29. august 2018 pkt. 131 besluttet, at Udvalget for Teknik kan godkende projektforslag efter varmforsyningsloven.

Udvalget bedes tage stilling til det indsendte projektforslag og beslutte, om det indsendte projektforslag skal sendes i høring, og om administrationen efterfølgende må udstede en godkendelse, såfremt der ikke er indgået bemærkninger i høringsperioden. Administrationen vil orientere udvalget, såfremt administrationen godkender projektforslaget.

Vælger udvalget at godkende dette, kan der meddeles administrativ godkendelse den 8. juli 2021. Skal sagen for udvalget igen, vil den først komme til politisk behandling på mødet den 10. august 2021.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger og berørte parter.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning: LBK nr. 1215 af 14. august 2020.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg: Bek. nr. 818 af 4. maj 2021 § 3 og 6.

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter, at sende projektforslaget i høring
at udvalget beslutter, at administration kan godkende projektforslaget efter endt høring, såfremt der ikke er kommet bemærkninger

Beslutning

Indstilling godkendt.

Bilag

- [Projektforslag Hedensted Fjernvarme - Etablering af elkedel.pdf](#)