



- Signaturforklaring
- Projektområde
 - Uegnede projektområder
 - Mulige projektområder med forbehold
 - Nye forsyningsområder i fremtiden
 - Transmissionsledning

Matrikel nr.		Fordele	Ulemper
17r og 15t Boring By, Hvirring	Ansøgte matrikel	<ul style="list-style-type: none"> Der foreligger skriftlig godkendelse fra lodsejer Ikke omfattet af udpegninger der kræver større undersøgelser 	<ul style="list-style-type: none"> Placering tæt på større boligområder Højtliggende terræn i kote 68 Vil give skyggegener for et par boliger
Del af 17a Boring By, Hvirring	Mulig placering	<ul style="list-style-type: none"> Større afstand til boligområder Laveste terræn i kote 55 Kan delvist skjules af Skanderborgvej Vil fjerne skyggegener for boliger 	<ul style="list-style-type: none"> Uvist om lodsejer vil sælge arealet Længere væk fra transmissionledning Delvist udpeget som værdifuldt landbrugsjord Delvist udpeget som areal med mulighed for oversvømmelse fra højtstående grundvand og vandløb Udpegninger kræver undersøgelser
15f og 17l Boring By, Hvirring	Mulig placering	<ul style="list-style-type: none"> Større afstand til boligområder Ikke omfattet af udpegninger der kræver større undersøgelser 	<ul style="list-style-type: none"> Uvist om lodsejer vil sælge arealet Højeste terræn i kote 72 Vil give skyggegener for et par boliger
17o Boring By, Hvirring	Uegnet placering	<ul style="list-style-type: none"> Ikke omfattet af udpegninger der kræver undersøgelser 	<ul style="list-style-type: none"> Tæt på boligområder Lodsejer vil ikke sælge areal Meget kuperet terræn
13by, Boring By, Hvirring (Erhvervsområdet i Rask Mølle)	Uegnet placering	<ul style="list-style-type: none"> Placering i et erhvervsområde 	<ul style="list-style-type: none"> Arealet er for småt Stor afstand til transmissionsledning Kommuneplanramme med bestemmelse om maksimal højde på 12 meter Eksisterende lokalplan udlægger området til bolig- og erhverv
63a Uldum By, Uldum (Erhvervsområdet i Uldum)	Uegnet Placering	<ul style="list-style-type: none"> Placering i et erhvervsområde 	<ul style="list-style-type: none"> For lang afstand til Rask Mølle medfører varmetab i transmissionsledning Der er registreret fortidsminder der kan kræve en arkæologisk undersøgelse af området Omfattet af en kommuneplanramme med maksimal højdebestemmelse på 12 meter

Fig. 1 - Figuren viser forskellige placeringer samt fordele og ulemper.