



13.03.18-P19-6-22

68. Udsendelse af varmeprojektforslag i høring - etablering af elkedel hos Tørring Kraftvarmeværk

Beslutningstema

Udvalget for Vækst & Klima skal tage stilling til, om et varmeprojektforslag vedrørende opsætning af en elkedel hos Tørring Kraftvarmeværk skal sendes i høring, og om forvaltningen efter endt høring må udstede en endelig godkendelse, såfremt der ikke er indgået bemærkninger i høringsperioden

Økonomi

Der er ikke ansøgt om kommunegaranti.

Historik

Byrådet har den 29. august 2018 bemyndiget Udvalget for Teknik til at træffe beslutning på dette område. Efterfølgende har Byrådet besluttet, at forvaltningen kan sende projektforslag i høring, såfremt de ikke strider imod kommunens overordnede målsætning eller er af væsentlig principiel karakter.

Udvalget for Teknik har på sit møde den 3. marts 2020 besluttet, at projektforslag skal forelægges udvalget, inden de sendes i høring.

Sagsfremstilling

Tørring Kraftvarmeværk har ansøgt kommunen om etablering af en 8 MW stor elkedel som spids/reservelast samt demontering af en naturgaskedel på 2 MW. Elkedlen etableres på værkets adresse Bygade 5A i Tørring, hvor naturgaskedlen står i dag. Der ansøges således om:

- Etablering af en op til 8 MW elkedel til spids- og reservelast samt nedregulering på elmarkedet.
- Demontering af en naturgaskedel på 2 MW

•
Projektforslaget er vedhæftet som bilag 1.

Tørring Kraftvarmeværk er projektejer og anlægsvært for projektet.

Projektet er i overensstemmelse med kommunens energipolitiske mål om, at varmeværkerne skal omstille til en mindre CO₂ belastende produktion. Projektet udviser samtidig en positiv samfunds-, selskabs- og forbrugerøkonomi. På baggrund af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger i projektforslaget er der fundet et samfundsøkonomisk overskud på 6 mio. kr over en betragtningsperiode på 20 år. Desuden er det beregnet, at projektet giver en CO₂ besparelse på 17% i den samme periode, svarende til cirka 11.102 tons.

Godkendelse af projektet kræver forudgående høring hos berørte parter. Det vil i den aktuelle sag være det lokale elnetselskab, N1.



Udvalget bedes tage stilling til det indsendte projektforslag og beslutte, om det projektforslaget skal sendes i høring, og om forvaltningen efterfølgende må udstede en godkendelse, såfremt der ikke er indgået bemærkninger i høringsperioden. Forvaltningen vil orientere udvalget, såfremt forvaltningen godkender projektforslaget.

Kommunikation

Beslutningen meddeles ansøger og dennes rådgiver.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmforsyning: nr. 2068 af 16. november 2021

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyningsanlæg: Bek. nr. 818 af 4. maj 2021 § 3 og 6

Forvaltningen indstiller,

at udvalget beslutter, at sende projektforslaget i høring

at udvalget beslutter, at forvaltningen kan godkende projektforslaget efter endt høring, såfremt der ikke er kommet bemærkninger

Beslutning

Udvalget for Vækst & Klima beslutter:

- at sende projektforslaget i høring
- at forvaltningen kan godkende projektforslaget endeligt efter endt høring, såfremt der ikke er kommet bemærkninger.

Mads-Peder Søby var fraværende under behandling af punktet.

Bilag

- Bilag 1 - Projektforslag