

Fra: Christian Bruun [<mailto:chrbr@dongenergy.dk>]

Sendt: 18. september 2015 14:04

Til: Post Natur og Miljø

Cc: Anders Reuss; Kristian Nielsen

Emne: Høringssvar: Projektforslag etablering af solfanger mv. Hedensted fjernvarme

Til: Hedensted Kommune

Att.: Teknik og Miljø

Høringssvar: Projektforslag etablering af solfanger mv. Hedensted fjernvarme

Det fremsendte forslag giver anledning til bemærkninger om respekt for vores eksisterende naturgasanlæg. Derfor følgende bemærkning til forslaget:

DONG Gas Distribution A/S her en del anlæg(M/R station, 40 bar og 4 ledningsanlæg) I nærheden af især transmissionsledningen. Såfremt projektet gennemføres, forudsættes der, at anlæg heraf overholder alle gældende afstandskrav, ligesom sikkerheds- og risikozoner respekteres. Til orientering er vedhæftet tegning som viser vores anlæg i området.

Ovennævnte vil især være gældende for de på bilag 5 viste felt 2 placering af solfangere. Den viste placering vil ikke umiddelbart kunne gennemføres grundet eksisterende naturgasanlæg.

Med venlig hilsen
Christian Bruun
Senior Driftssupporter
Teknisk optimering og support

DONG Energy Distribution

Søndergade 50
6600 Vejen
Tlf. +45 99 55 65 02

chrbr@dongenergy.dk
www.dongenergy-distribution.dk