

## **Bilag 2.5: Oplæg til forebyggelsestiltag**

**August 2016**

## Fokusområde for forebyggende indsats

Den forebyggende indsats, indenfor redningsberedskabets område, vil med fordel kunne målrettes i forhold til de risici, som risikoidentifikationen har kortlagt. Det kan eksempelvis være aktiviteter målrettet risikokategorier, som har et højt risikoniveau (dvs. enten hyppige hændelser eller stor konsekvens ved hændelser, eller hvor hyppighed og konsekvens i kombinationen medfører en høj risiko). En styrket indsats på det brandforebyggende område vil – alt andet lige – kunne være medvirkende til, at antallet af hændelser og/eller konsekvensen af hændelser påvirkes i positiv retning.

Risiko-kategori	Omfang af hændelser (antal og % 2010-15)	Underkategori i fokus	Nuværende forebyggelsestiltag	Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
1. Privat beboelse	147 hændelser 3,1 %	Bygningsbrand etageejendom / lejlighed (1.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplysningskampagner med relevant budskab</li> <li>"Brandsikker Bolig"</li> <li>Opslag i trappeopgange</li> <li>Røgalarmkampagne</li> <li>Informations- og dialogmøder med boligforeninger, bygningsejere, ejendomsfunktionærer etc.</li> <li>Kortlægning og registrering af adgangsforhold for brandvæsenet</li> </ul>
1. Privat beboelse	245 hændelser 5,2 %	Bygningsbrand villa / rækkehus (1.3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplysningskampagner med relevant budskab a la: "Tryk i eget hjem", "Familiens beredskabsplan" etc.</li> <li>Røgalarmkampagne</li> </ul>
1. Privat beboelse	155 hændelser 3,3 %	Skorstensbrand (1.3) (1.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lovpligtig skorstensfejning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplysning om korrekt fyringsteknik i samarbejde med skorstensfejer</li> </ul>
1. Privat beboelse	88 hændelser 1,9 %	Bygningsbrand kolonihavehus / carport / udhus (1.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oplysningskampagne til ejere og foreninger</li> <li>Kortlægning og registrering af adgangsforhold for brandvæsenet</li> </ul>

Risiko-kategori	Omfang af hændelser (antal og % 2010-15)	Underkategori i fokus	Nuværende forebyggelsestiltag	Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
2. Steder med mange mennesker i dag- og aften timer	43 hændelser 0,9 %	Bygningsbrand butik / institution (2.3) (2.5) (2.6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lovpligtigt brandsyn (objekter over en vis størrelse)</li> <li>• Brandsikringsanlæg kan være lovkrav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget fokus på personalets viden om brandforebyggelse</li> <li>• Undervisning af personale i brandslukning</li> <li>• Brand- og evakueringsøvelser</li> <li>• Informations- og dialogmøder med ledere og driftsansvarlige</li> <li>• ABA-anlæg på skoler etc.</li> </ul>
2. Steder med mange mennesker i dag- og aften timer	0,01-0,1 pr. år. Omfanget er til dels vejrafhængigt	Sammenstyrning, bygning (2.4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan for snerydning på tage og andre konstruktioner</li> </ul>
3. Steder med mange mennesker med natophold	23 hændelser 0,5 %	Bygningsbrand institution (3.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lovpligtigt brandsyn (objekter over en vis størrelse)</li> <li>• Brandsikringsanlæg kan være lovkrav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget fokus på personalets viden om brandforebyggelse</li> <li>• Undervisning af personale i brandslukning</li> <li>• Brand- og evakueringsøvelser</li> <li>• Informations- og dialogmøder med ledere og driftsansvarlige</li> </ul>
5. Industri, produktion og lager	86 hændelser 1,8 %	Bygningsbrand industribygning (5.1) (5.4)-(5.8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lovpligtigt brandsyn (objekter/oplag over en vis størrelse og som er brandfarlige )</li> <li>• Brandsikringsanlæg kan være lovkrav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget fokus på personalets viden om brandforebyggelse</li> <li>• Undervisning af personale i brandslukning</li> <li>• Brand- og evakueringsøvelser</li> <li>• Informations- og dialogmøder med ledere og driftsansvarlige</li> <li>• Uddannelse af "brandsikkerhedsambassadører"</li> <li>• Hjælperøgdykkere på udvalgte virksomheder</li> </ul>

Risiko-kategori	Omfang af hændelser (antal og % 2010-15)	Underkategori i fokus	Nuværende forebyggelsestiltag	Forslag til yderligere forebyggelsestiltag
8. Naturområder	64 hændelser 1,4 %	Mindre brand (8.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kampagne om grill, bål etc. (åben ild i naturen)</li> </ul>
8. Naturområder	92 hændelser 1,9 %	Naturbrand mark / skov (8.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kampagne om brug af åben ild i naturen</li> <li>Informations- og dialogmøder med skovejere, landbrugsorganisationer etc.</li> <li>Høstkampagne</li> </ul>
9. Steder med mange dyr	120 hændelser 2,5 %	Bygningsbrand gård m/u dyr (9.1) (9.2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> <li>Brandsikringsanlæg kan være lovkrav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indførelse af frivillige brandsyn</li> <li>Kampagne målrettet ridecentre, -skoler og -klubber</li> <li>Oversigtsplaner på landbrugsejendomme</li> </ul>
10. Særlige arrangementer	0,01-0,1 pr. år	Udendørs arrangementer (10.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sagsbehandles iht. BL (afhængigt af størrelse)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sikkerheds- og risikostyring</li> <li>Brug af sociale medier</li> </ul>
13. Container og affald	185 hændelser 3,9 %	Containerbrand i det fri (13.1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vejledning om placering, aflåsning etc.</li> <li>Retningslinjer for placering og benyttelse ved kommunale bygninger (i samarbejde med kommunernes afdelinger for risiko og forsikring)</li> <li>Informations- og dialogmøder med boligforeninger, bygningsejere, ejendomsfunktionærer etc.</li> </ul>
Flere risikokategorier	1.639 hændelser 34,8 %	Alarmer fra brandsikringsanlæg, hvoraf ca. 90 % er blinde		<ul style="list-style-type: none"> <li>Større krav til anlægsejers viden om anlæggets muligheder og begrænsninger</li> <li>Informationsmøde med anlægsejer og driftspersonale inden idriftsættelse</li> <li>Løbende opfølgning ved flere alarmer</li> <li>Udnyttelse af mulighederne for alarmbehandling</li> </ul>
Flere risikokategorier	365 hændelser 7,8 %	ISL-eftersyn og -forespørgsel		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med Rigspolitiets 112-sekretariat, evt. via DB's repræsentanter på området</li> </ul>

