



Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Kasper Kornerup Grønkjær
Mail: kasper.gronkjaer@Hedensted.dk

Sagsnr. 01.02.00-P16-5-23

18.8.2025

Supplerende høring af offentligheden og berørte myndigheder vedrørende afgrænsning af miljøvurdering for solcelleanlægget ved Uldum og Hesselballe

I perioden fra 15. til 29. november 2024 gennemførte Hedensted Kommune en høring af offentligheden og berørte myndigheder om indholdet og afgrænsningen af emner til miljørapporten for solcelleanlægget ved Uldum og Hesselballe.

Hedensted Kommune har efterfølgende modtaget en ansøgning fra Bygherre, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), om etablering af et batterienergilagringssystem (BESS) inden for solcelleanlæggets plan- og projektområde.

Hedensted Kommune skal foretage afgrænsning af miljøvurderingerne af plangrundlagets og projektets mulige væsentlige indvirkninger på miljøet, hovedsageligt på baggrund af bygherrens oplysninger, allerede foreliggende viden og erfaringer. Hedensted Kommune skal gennem høring af offentligheden og berørte myndigheder sikre sig, at relevante aspekter af det ansøgte projekt er belyst forud for vurderingen af plan og projektets indvirkning på miljøet.

Den supplerende høring omhandler alene ændringen med tilføjelsen af batterianlægget, og således ikke hele solcelleanlægget.

Projektet og plangrundlaget

Batterianlægget har til formål at lagre elektrisk energi til senere brug i battericellemoduler, og er afgørende for at understøtte integration og jævn tilførsel af vedvarende energi i elnettet. Herudover kan batterianlægget forbedre elnettets stabilitet, og levere backup-strøm.

Bygherre har anført to forslag til placeringer henholdsvis vest og øst for Hesselballevej, og inden for planområdets nuværende afgrænsning. Den endelige placering vil blive fastlagt i lokalplanen. Selve batterianlægget vil bestå af battericontainere, invertere, transformere og teknikbygninger, som anført i vedlagte bilag; *Projektbeskrivelse af batterianlæg*.

En 20 fods battericontainer har et udvendigt grundareal på ca. 15 m² samt en højde på ca. 3 meter. Størrelsen på det samlede batterisystem og dets placering afhænger af den ønskede MWh effekt og projektområdets beskaffenhed. Nuværende branchereference angiver at 5 MWh opstillet optager ca. 50 m² inklusive de nødvendige respektafstande, og således vil 100 MWh optage ca. 5000 m².

Det endelige design og MWh kapacitet af batterianlægget er endnu ikke fastlagt, så bygherre ønsker, at der gives mulighed for udlæg af et byggefelt på op til 1 hektar til opstilling af batterianlæg inden for lokalplanens afgrænsning. Den eventuelle andel af byggefeltet der ikke anvendes til batterianlæg, vil i stedet blive anvendt til solcellemoduler.

Miljøvurderingsligt og afgrænsning

Der udarbejdes en samlet miljørapport, som omfatter miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg, samt en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt; solcelleanlægget med tilhørende batterianlæg og kabeltracé til nettilslutningspunktet syd for Tørring.

Inden udarbejdelse af miljøvurdering skal kommunen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) høre andre berørte myndigheder end Hedensted Kommune i overensstemmelse med §§ 32 og 35 om bemærkninger til afgrænsningen, og hvilke mulige miljøpåvirkninger, myndighederne i så fald finder anledning til at henlede opmærksomheden på. Offentligheden skal tilsvarende høres i overensstemmelse med § 35.

Offentligheden og berørte myndigheder får i perioden fra den **22. august** til den **5. september 2025** mulighed for at kommentere udkastet til afgrænsning af miljørapport og oplyse om miljømæssige forhold, som bør undersøges og/eller belyses i miljøvurderingen, for så vidt angår batterianlægget.

Konkrete tilføjelser til afgrænsningen, som vedrører batterianlægget, er angivet i afgrænsningsnotatet.

Inden Hedensted Kommune gennemfører en miljøvurdering anmodes berørte myndigheder og parter om udtalelse om:

- Er der bemærkninger til de miljøparametre, der vurderes at kunne blive væsentligt berørt, jævnfør vedlagte udkast til afgrænsning til miljørapport?
- Er der indvendinger imod, at de kommende planforslag miljøvurderes?

Det endelige indhold i miljøvurderingen fastlægges på baggrund af denne høring. Miljøvurderingen vil eventuelt blive suppleret med ekstra emner, hvis det i løbet af udarbejdelsen af planforslagene viser sig relevant.

Høringssvar bedes sendes til plan@hedensted.dk eller til Hedensted Kommune, Stationsparken 1, 7160 Tørring, att.: Plan, "*Solcellepark mellem Uldum og Hesselballe - supplerende høring*".

Med venlig hilsen

Kasper Kornerup Grønkjær
Plankonsulent

Bilag:

- *Projektbeskrivelse af batterianlæg*
- *Udkast til afgrænsning af miljøvurdering*

Hedensted Kommune sender som udgangspunkt alle breve med Digital Post. Husk derfor at tjekke din postkasse på borger.dk eller virksomhed.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du fortsat modtage papirbreve.