

Icopal Danmark a/s  
Dortheasvej 15  
7171 Uldum

## Tilsynsbrev

Vi har den 17. december 2015 ført tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> § 65 på jeres virksomhed Icopal Danmark a/s på Dortheasvej 15, 7171 Uldum, CVR: 24257819.

Virksomheden er af typen D201: Oplag af produkter eller mellemprodukter, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening.

Tilsynet er anmeldt telefonisk og efterfølgende med mail. Tilsynet er udført af Rudi Pia Frederiksen. Fra virksomheden deltog Bent Thygesen.

Tilsynet omfattede de punkter, der er markeret herunder.

- Virksomhedens kategorisering
- Virksomhedsoplysninger
- Planforhold
- Luftemissioner
- Støj
- Spildevand
- Udskillere
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af råvarer
- Oplag af affald
- Fritagelser (farligt affald)
- Bortskaffelse og genanvendelse af affald
- Generelle bemærkninger

Det er undersøgt, om gældende miljøregler er overholdt, herunder forudsætninger og vilkår i miljøgodkendelsen af 30. november 2012.

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. Det tidsforbrug vi har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og opfølgning faktureres

---

<sup>1</sup> Miljøministeriets lovbekendtgørelse Nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.



med 308,70 kr./time i 2015 og 311,80 kr./time i 2016. Regningen udsendes i november/december.

Bemærkninger til de enkelte punkter kan ses på vedlagte Tilsynsdata-rapport.

Ved tilsynet blev det konstateret, at

- Afløbet nedenfor pladsen, hvor tankbiler holder i forbindelse med påfyldning af tanke, ikke er blændet af
- Der ikke er installeret bakker til opsamling af evt. spild ved påfyldningsstudsene
- En medarbejder altid overvåger påfyldningen af tankene
- Det, forinden påfyldning af tankene, kontrolleres, at indholdet i tankbilerne kan være i tankene
- Afkastet fra kalkudsugget er ført 1 meter over tag
- Afkastene fra blanderne i bygning 4 ikke er ført 7 meter over tag
- Der foretages kontrol af filter samt overfyldningssikring på kalksiloen
- Der, ved pejling, føres regnskab over beholdning i tankene
- I er i gang med at undersøge mulighederne for at få installeret nye tanke, rørsystemer mv.

Der er ikke observeret tegn på jordforurening.

### **Resumé af virksomhedens egenkontrol**

I har indsendt rapport over vakuumtæthedsprøvning af de nedgravede tanke og tilhørende rørsystemer. Hedensted Kommune har ikke bemærkninger til rapporten.

### **Opfølgning fra forrige tilsyn**

Der var ingen håndhævelser ved tilsynet den 23. oktober 2012.

### **Kommunens vurdering**

Det er vores vurdering, at det er

- En overtrædelse af vilkår 8 i miljøgodkendelsen, at afløbet nedenfor pladsen, hvor tankbilerne holder i forbindelse med påfyldning af tankene ikke er blændet af
- En overtrædelse af vilkår 10 i miljøgodkendelsen, at der ikke er monteret bakker til opsamling af evt. spild i forbindelse med påfyldning af tankene
- En overtrædelse af vilkår 23 i miljøgodkendelsen, at afkastene fra blanderne i bygning 4 ikke er ført 7 meter over tag. I har dog oplyst, at I er i gang med at forhøje afkastene
- I er blevet oplyst, at hvis det bliver aktuelt med nye tanke, rørsystemer mv. kræver det en byggetilladelse og miljøgodkendelse.

### **Kommunens afgørelse**

Det indskræpes, at vilkår 8, 10 og 23 i miljøgodkendelsen overholdes.



I bedes, inden den 1. april 2016, meddele os, hvorvidt der installeres nye tanke, rørsystemer mv. eller ej.

### **Øvrige bemærkninger**

Det fremgår at tilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>, at tilsynsrapporter skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest fire måneder efter, at tilsynet er gennemført. Vi agter at offentliggøre dette brev. I bedes derfor inden den 14. marts 2016 give besked, hvis I har indvendinger herimod.

Det anbefales, at medarbejderne orienteres om dette brev.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette brev, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr.497 af 15. maj 2013.

