

Brøndens indretning:

1. Brønden skal være udført med tætte vægge ned til det vandførende lag og rørgennemføringen skal være vandtætte.
2. Brønden skal have mindste tværmål på 1,25 m. og brøndes overkant skal være hævet mindst 30 cm. Over de nærmeste omgivelser.
3. Brønden skal til en dybde af mindst 2 m. eller til overkant af de vandførende lag være omgivet af et 35 cm. tykt lag faststampet ler.
4. Terrænet omkring brønden skal – mindst 2 m. til alle sider – være forsynet med en tæt befæstet belægning, der har fald bort fra brønden, og som ved brøndkanten er hævet mindst 20 cm. Over det omgivende terræn.
5. Brønden skal være forsynet med et tæt, udelt aftageligt dæksel.
6. Hydroforer skam motordrevne pumpeanlæg, bortset fra dykpumper, må ikke anbringes i selve brønden.
7. Væsentlige ændringer fra det ovennævnte skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

