Hedensted Kommune

Til Ansøger/Grundejer

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rikke Bjerg
D: +4579755673

Mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 06.01.15-P19-10-26

Den 30. oktober 2026

Tilslutningstilladelse for tag- og overfladevand fra ejendommen beliggende Reprovej 5, 8722 Hedensted, matrikel nr. 10ao m.fl. Remmerslund By, Hedensted

Hedensted Kommune har i forbindelse med udvidelse af bygningsmassen på ejendommen Reprovej 5, 8722 Hedensted, modtaget ansøgning om, at hele matrikel nr. 10ao Remmerslund By, Hedensted, får tilslutning til regnvandsledning tilhørende forsyningsselskabet Hedensted Spildevand A/S, Ørumvej 48, 8722 Hedensted. Ansøgningen er fremsendt af SWECO på vegne af virksomheden Polyprint A/S.

Virksomheden Polyprint A/S er, jævnfør spildevandsplanen[1], beliggende i kloakopland HE66, der er status separatkloakeret.

Afgørelse
Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til Hedensted Spildevands ledningssystem jævnfør miljøbeskyttelsesloven[2] § 28, stk. 3.

Afgørelse meddeles på følgende vilkår:

Vilkår
For matrikel nr. 10ao Remmerslund By, Hedensted, der har et areal på 48.561 m^2 er følgende vilkår gældende:

1. Der skal som ansøgt fra et 4.148 m^2 befæstet areal etableres et forsinkelsesanlæg på 191 m^3.

2. Forsinkelsen er ansøgt til at ske i et 95 meter langt rørbassin med en diameter på 1,6 meter (Φ1600mm). Der skal til enhver tid sikres det ansøgte forsinkelsesvolumen, det vil sige, at forsinkelsesanlægget i fornødent omfang skal renses for sand og slam mv., der kan optage plads i forsinkelsesanlægget.

3. Forsinkelsesvolumen skal etableres opstrøms regulatorbrønd og afledning skal ske via afløbsregulator maksimalt 0,61 l/s og afspærringsfunktion, så afløbet kan afspærres.

---

[1] Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 med tilhørende tillæg.
[2] Lovbekendtgørelse nr. 842 af den 11. september 2026 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).

4. Efter forsinkelse til afledning i en størrelse på maksimalt 0,61 l/s må tag- og overfladevand afledes til stikledning placeret i skel til matrikel nr. 10ah Remmerslund By, Hedensted.

5. Der må være direkte afledning til forsyningsselskabets stikledning fra 21.852 m^2.

6. Inden yderligere befæstigelse og tilslutning af yderligere tag- og overfladevand til afløbsregulatoren fastsat til maksimal afledning på 0,61 l/s, skal Hedensted Kommune træffe afgørelse om ny indsendt ansøgning om tilslutning. Ansøgningsmaterialet inklusive beregning af påkrævet forsinkelsesvolumen udarbejdes, for egen regning, af virksomhed eller grundejer.

7. Der skal ved færdigmelding indsendes dokumentation for at valgte løsning til overholdelse af ovenstående vilkår 1-5.

8. Findes der under anlægsarbejde forurenet jord, skal arbejdet standses, og tilsynsmyndigheden kontaktes. Arbejdet må ikke genoptages inden, myndigheden har givet tilladelse til genoptagelse af anlægsarbejde.

9. Eventuel midlertidig bortledning af grundvand under anlægsarbejde skal ske til egen ejendom i område uden kloakering, se oversigtskort i bilag 1.

10. Anlæg og tilslutning til Hedensted Spildevands ledningssystem betragtes ikke som etableret før kommunen har modtaget en færdigmelding fra autoriseret kloakmester.

11. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden for 3 år.

Tilsyn
Hedensted Kommune er er tilsynsmyndighed og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Tilslutningstilladelsens vilkår kan uden erstatning påbydes ændret eller ophævet.

Virksomheden Polyprint A/S har den 28. september 2026 fremsendt beregning af afløbsregulator ud fra forventet befæstigelse af yderligere 6000 m^2. Hedensted Kommune kan oplyse, at det ved fornyet ansøgning kan forventes, at afløbsregulatoren skal fastholdes på maksimalt 0,61 l/s, og tilslutning af tag- og overfladevand fra yderligere 6.000 m^2 befæstet areal kræver, at tag- og overfladevandet er forsinket svarende til naturlig afstrømning. Bemærk, det, i denne afgørelse, stillede vilkår 6 om, at der ikke må ske yderligere tilslutning før Hedensted Kommune har truffet afgørelse herom.

Virksomheden er beliggende i område, der er lokalplanlagt, jævnfør *'Lokalplan 1093 for et erhvervsområde ved Reprovej i Hedensted*'. Udvidelsen af virksomheden vil ske i del af lokalplanområde, som er udlagt til spildevandskloakeret, jævnfør kortbilag 2 i Lokalplan nr. 1093. Virksomheden har oplyst, at det ikke vil være muligt at håndtere regnvand lokalt i området, hvormed virksomheden har ansøgt om, og Hedensted Kommune har meddelt dispensation[3] fra lokalplanens bestemmelse § 6.1.

[3] Hedensted Kommunes afgørelse af 30. oktober 2026 "*Dispensation fra bestemmelse § 6.1 i Lokalplan 1093 ved udvidelse af virksomhed på Reprovej 5, 8722 Hedensted*".

Virksomheden Polyprint A/S ønsker at udvide det befæstede areal til 26.000 m^2 og på sigt at befæste 32.000 m^2.

Virksomheden har været i dialog med forsyningsselskabet Hedensted Spildevand A/S, der forsyner virksomheden med spildevand og regnvand i den del af lokalplanen, der er angivet til at være separatkloakeret, jævnfør lokalplanens kortbilag 2.

Hedensted Spildevand A/S har oplyst, at den eksisterende regnvandsledning afleder regnvand via vådbassin til udledning i vandløbet Torup Bæk. Den naturlige afstrømning fra vandløbets opland til vandløbet er fastsat til 0,6 l/s/ha. Hedensted Spildevand A/S kan modtage regnvand fra virksomheden, såfremt der etableres forsinkelse inden afledning til forsyningsselskabets regnvandsledning.

Virksomheden har beregnet, at der ved udvidelsen, til 4.148 m^2 skal etableres forsinkelsesvolumen på 186 m^3 inden afledning til forsyningsselskabets ledningsanlæg, når afløb fra forsinkelsesanlæg via regulatorbrønd er sat til 0,61 l/s.
Beregning[4] af forsinkelsesvolumen er foretaget med følgende beregningsforudsætninger:

Årsmiddelnedbør:	743 mm
Gentagelsesperiode:	5 år
Operationel faktor:	1,1
Befæstet areal:	0,41 ha (4.148 m^2)
HR[5]:	1
Afløbstal[6] (l/s):	0,61 l/s

Virksomheden Polyprint A/S har via SWECO A/S på matrikel nr. 10ao Remmerslund By, Hedensted, ansøgt om at etablere forsinkelse i anlæg med forsinkelsesvolumen på 191 m^3.

Til forsinkelsesanlægget afledes tag- og overfladevand fra 4.148 m^2 befæstet areal, og der sker afledning via en regulator, der kan aflede maksimalt 0,61 l/s til tilslutning til forsyningens regnvandsledning i Reprovej. Øvrige 21.852 m^2 befæstet arealer afleder tag- og overfladevand direkte i forsyningsselskabets ledningsanlæg. Hedensted Kommune vurderer, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår ikke vil medføre, at forsyningsselskabets udledning via eksisterende udløb UHE36 i Torup Bæk medfører tilstandsændringer af recipienten eller nedstrømsliggende vandområder.

Polyprint A/S er ligeledes beliggende på matrikel nr. 10ah Remmerslund By, Hedensted, Reprovej 3, 8722 Hedensted, og afledningen af tag- og overfladevand fra denne matrikler fortsætter uændret. Hvormed der i denne afgørelse ikke er stillet vilkår om tilslutning til forsyningsselskabets stikledning.

Afgørelse - miljøvurderingsloven
Hedensted Kommune vurderer, at projektets karakter med forsinkelsesvolumen i et lukket anlæg til forsinkelse af tag- og overfladevand ikke kræver afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering[7].

[4] Beregningen er udført efter pt. gældende SVK-regneark, jævnfør Spildevandskomiteens Skrifter.
[5] HR er forkortelse for hydrologisk reduktionsfaktor.
[6] Afskærende lednings kapacitet i l/s.
[7] Jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af den 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).

Partshøring
Hedensted Kommune har haft udkast til afgørelse i høring[8] ved Hedensted Spildevand A/S, grundejer af matrikel nr. 10ao Remmerslund By, Hedensted, og ansøger.

Hedensted Kommune har ikke modtaget bemærkninger.

Hedensted Kommune har ikke foretaget høring af andre eventuelle berørte, da vi vurderer, at afgørelsen er af underordnet betydning for øvrige.

Klagevejledning m.v.
Denne afgørelse kan, jævnfør spildevandsbekendtgørelsen[9] § 16, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se klagevejledning i vedlagte bilag 2.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter meddelelsen ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Øvrige forhold
Afgørelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden tre år efter meddelelse, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år[10].

Er der spørgsmål til denne afgørelse er henvendelse velkommen til undertegnede på tlf. 79 75 56 73 eller pr. e-mail: rikke.bjerg@hedensted.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Bjerg
Biolog

Vedlagt:
- Bilag 1 Oversigtskort og indsendt beregning af forsinkelsesvolumen
- Bilag 2 Klagevejledning


Enslydende brev er tilsendt:
- Ansøger/grundejer

Kopi er tilsendt:
- SWECO ved Jakob Nielsen
- Hedensted Spildevand A/S
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet

[8] Jævnfør bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven (Fovaltningsloven).
[9] Bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandsplan og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). I bekendtgørelsens § 16 fremgår, at når der kan parkeres mere end 20 biler, kan afgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 om tilslutning med vilkår, påklages.
[10] Jævnfør § 78a i miljøbeskyttelsesloven.

Bilag 1 Oversigtskort og indsendt beregning af forsinkelsesvolumen

Oversigtskort



Oversigtskort, der viser deloplande på matrikel nr. 10ao Remmerslund By, Hedensted, Reprovej 5, 8722 Hedensted, i Kloakopland HE66. Delopland, der med denne afgørelse må aflede tag- og overfladevand til ansøgt forsinkelsesanlæg, er vist med blå farve. Delopland, der må afledes direkte uden forsinkelse til forsyningsselskabets stikledning, er vist med rød farve. Delopland, der forventes yderligere bebygget med 6000 m² befæstigelse, er ikke farvelagt, og i dette opland er der ikke tilladt tilslutning på tidspunktet for denne afgørelse. I opland, vist med grøn farve, er der ikke tilslutning til kloak.

Indsendt beregning af forsinkelsesvolumen for 4.148 m² befæstet areal

Regnkurve karakteristika

Northing (WGS84 ZONE 32)	6185000	
Easting (WGS84 ZONE 32)	543834	
Årsmiddelnedbør [mm]	743	Beregnes ud fra N og E koordinater
Middelværdi ekstrem døgnnedbør DMI Klimagrid [mm/dag]	24,3	Beregnes ud fra N og E koordinater
Gentagelsesperiode (år)	5	
Operationel faktor (-)	1,1	Klimafaktorens andel af den operationelle faktor kan beregnes på fanen "Beregning af klimafaktor"

Bassindimensionering opstrøms udløb

Oplandskarakteristika

Befæstet areal (ha)	0,41
Hydrologisk reduktionsfaktor (-)	1
Afskærende lednings kapacitet (l/s)	0,61

BEMÆRK: Dit afløbstal er under 2 l/s/ha hvilket kan give problemer i forhold til gyldigheden af den regionale model

NB. Frekvens- og operationel faktorer på regnen indgår ved beregning af bassinvolumen

Design regnkurve

Varighed (min)	Intensiteter z_T (µm/s)	Spredning $S\{z_T\}$ (µm/s)	Operationel faktor * Intensiteter f^*z_T (µm/s)	Udglattet tilpasning som grundlag for CDS regn Regression (µm/s)
2	32,56	1,59	35,81	36,14
5	24,70	1,07	27,17	27,09
10	18,11	0,63	19,92	19,64
30	9,30	0,69	10,23	10,14
60	5,68	0,44	6,25	6,29
180	2,54	0,21	2,80	2,82
360	1,53	0,08	1,68	1,68
720	0,88	0,05	0,97	0,99
1440	0,52	0,03	0,57	0,59
2880	0,32	0,02	0,36	0,35
10080	0,14	0,01	0,16	X

Volumen af bassin

186 m3

Effekten af koblede regn ER inkluderet (20 % ekstra volumen)

Tjek volumenkurven for at validere om de 20 % er fornuftigt

Minimum tømmetid [timer]	>72	BEMÆRK: tømmetiden er meget lang så bassinvolumenet er måske underestimeret, da bassinet kun meget sjældent vil tømmes helt.

Mellemresultater svarende til Skrift 16 Dvs. at effekt af koblede regn IKKE er indkluderet i mellemresultaterne.	
Reduceret areal (ha)	0,41
Afløbstal (mu-m/s)	0,15
Varighed (h)	21,92
Vr,k (mm)	37,77
Vr,k (m3)	155



Bilag 2 Klagevejledning

Klagevejledning
Afgørelsen om tilslutning til forsyningsselskabets stikledning i Reprovej kan i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 16 og miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord,
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer[11].

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge– og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

Afgørelsen vil den 30. oktober 2026 blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, det vil sige den 27. november 2026.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via hjemmesiden www.nævneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder[12].

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmesiden Nævnenes hus www.nævneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt[13]. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

[11] i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99-100.
[12] Jævnfør § 18 i lov nr. 1715 om Miljø- og Fødevareklagenævnet, se eventuelt dette link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1715.
[13] Jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101.