



Hedensted Kommune
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Fie Jul Knudsen
D: +4579755668
Mail:
Fie.Knudsen@hedensted.dk
Sagsnr. 06.01.35-P19-91-25

21.10.2025

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads med plads til over 20 biler på ejendommen beliggende Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring, matr.nr. 12BD, TØRRING BY, TØRRING

Hedensted Kommune meddeler hermed tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads med plads til over 20 biler på Søndre fælledvej 14, 7160 Tørring, matr.nr. 12BD, Tørring By, Tørring.

Forudsætningerne for tilladelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 3.

Sammendrag

DAI A/S har på vegne af ejer ansøgt om nedsivningstilladelse for overfladevand fra parkeringsplads beliggende på matr.nr. 12BD, Tørring By, Tørring. Afledningssystemet vil bestå af nedsivningsgrøfter.

Begrundelse

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at nedsivningen:

- Ikke er i strid med områdets vandforsynings-, spildevands-, kommune og vandplaner.
- Kan ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg.
- Ikke er til hinder for, at de i vandplanen fastlagte mål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet kan opfyldes.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune meddeler efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 19. stk. 1, jf. spildvandsbekendtgørelsens² § 39 tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsområde på følgende vilkår:

1. Anlægget skal udføres og drives som beskrevet i ansøgningsmateriale indsendt d. 6. juni 2025.
2. Kun overfladevand fra parkeringsområdet må ledes til anlægget.
3. Afstanden fra nedsivningsgrøfterne til vandløb og søer er mindst 25 meter.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om lov om miljøbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

4. Nedsivningsgrøfterne skal holdes ryddelige, og der må ikke være tydelige spor af olie eller anden forurening.
5. Der skal hvert 10. år foretages en måling af indholdet af metaller og tunge PAH i nedsivningsgrøfterne. Der skal foretages en måling i overfladen og i 30 cm dybde. Mulden skal skiftes, når koncentrationen i 30 cm dybde overskrider forurenet jord i klasse 2. Resultat af måling skal indsendes til Hedensted Kommune, Grundvandsafdelingen.
6. Tømmetid ved en 5-årshændelse for nedsivningsgrøften må ikke overskride 72 timer, hvis tømningstiden overskrides, skal der ske en vedligeholdelse af anlægget, så tømmetiden igen kommer under 72 timer.
7. Anlægget skal etableres af autoriseret kloakmester.
8. Anlægget betragtes ikke som etableret før kommunen har modtaget en færdig-melding.

Øvrige bemærkninger

Der er d. 11. september 2025 offentliggjort afgørelse af VVM-screening på kommunens hjemmeside om, at miljøvurdering ikke er nødvendig.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside hedensted.dk under offentliggørelser den 21. oktober 2025.

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Fie Jul Knudsen
Biolog

Grundlaget for tilladelsen

Lovgrundlag

- Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Miljøministeriets bekendtgørelse 866 af 20. juni 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Baggrundsmateriale

- Miljøstyrelsens vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Spildevandskomiteens notat til LAR-dimensionering. spildevandskomiteen.dk
- Baggrundsrapport - Større anlæg til overfladenedsivning af separat regnvand. separatvand.dk
- Baggrundsrapport - Anbefalinger til miljøkrav til udledning og nedsivning af regnvand. separatvand.dk/

Sagsakter

- Ansøgning bestående af ledningsplan og dimensionering indsendt 6. juni 2025.
- Afgørelse om VVM-screening afgjort og offentliggjort 11. september 2025.

Område

Adresse:	Søndre Fælledvej 14, 7160 Tørring
Matr.nr.:	12BD, Tørring By, Tørring
Kontaktperson for projektet:	Maria Myrup, DAI A/S

Følgende er underrettet om spildevandstilladelsen:

- Rådgiver: Maria Myrup, DAI A/S
- Miljøstyrelsen pr. CVR-nr. 25798376
- Danmarks Naturfredningsforening pr. CVR-nr. 60804214
- Friluftsrådet pr. CVR-nr. 56230718
- VejleMuseerne pr. CVR-nr. 29189900

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering

Nedenstående spildevandstekniske oplysninger er en sammenfatning af spildevandsrelaterede oplysninger i ansøgning indgået til Hedensted Kommune 10. marts 2022.

Beskrivelse af anlægssystem

Der etableres nedsivningsgrøfter langs parkeringsareal op mod nordøstligt og østligt skel, i alt 70 m grøft med en bredde på 0,8 m og en dybde på 0,17 m. Grøfterne er dimensioneret efter spildevandskomiteens LAR-regneark.

Grøfterne er dimensioneret ud fra en 10 års hændelse med en klimafaktor på 1,2. Den hydrauliske ledningsavne i området er målt og udregnet til at være i intervallet $2,7 \cdot 10^{-4}$ m/s til $4,2 \cdot 10^{-4}$ m/s.

Parkeringsarealet opbygges af grus med en afledningskoefficient på 0,6, hvorfor det samlede oplandsareal er udregnet til 518 m².

Resultat af indsendt dimensionering viser at tømmetiden er maksimalt 72 timer for en 5-års hændelse med klimafaktor på 1,3.

Grøfterne etableres ikke med kontrolleret overløb.

Der vil blive stillet vilkår om, at grøfterne skal holdes ryddeligt, og at der må ikke være tydelige spor af olie eller anden forurening i grøfterne. Ved en eventuel olieforurening vil det være nødvendigt at oprense hele grøften.

Vandforsyning

Anlægget ligger inden for et område med drikkevandsinteresser. Det vurderes at etablering af anlægget ikke er i strid med områdets vandforsyningsplan og nedsivning har minimal risiko for forurening af grundvandsressourcer.

Spildevandsplan

Området er i Hedensted Kommunes spildevandsplan registreret som planlagt spildevandsskloakeret. Etableringen af nedsivningsgrøfter for overfladevand er ikke i strid med spildevandsplanen.

Kommuneplan

Det ansøgte er omfattet af kommuneplansramme eller lokalplanlagt.

Grundvand

Pejlinger i området har vist en afstand på 0,65 meter fra bund af nedsivningsgrøft til grundvand. Anlægget skal etableres med filtermuld og beplantning med trevlerødder.

Vurdering: Jf. baggrundsrapporten for nedsivning af regnvand³, absorberes hovedparten af forurenende stoffer i den øverste del af jordsøjlen ved nedsivning. Der er derfor minimal risiko for påvirkning af kvaliteten af grundvandet.

Der stilles vilkår til, at der bliver foretaget en måling af indholdet af metaller og tunge PAH hvert 10. år.

Overfladevand

Afstand til nærmeste vandløb, sø og hav er over 25 m.

³ Baggrundsrapport Anbefalinger til miljøkrav til udledning og nedsivning af regnvand.

Bilag 1

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- ansøgeren,
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen,
- klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelser vil som hovedregel blive offentlig bekendtgjort på hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside mfkn.naevneneshus.dk.

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På mfkn.naevneneshus.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.